



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 62.РЦ.03.577.П.000132.04.08 ОТ 02.04.2008 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый битумно-полимерный
Унифлекс

изготовленная в соответствии

ТУ 5774-001-17925162-99 с изменениями №№1-4, ТР. Разработчик ТУ: ЗАО "ТехноНИКОЛЬ",
г.Москва, ул.Крымский вал, д.8

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

СанПиН 2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", ГН 1.1.725-98 "Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека", ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест".

Организация-изготовитель

ООО "Завод Технофлекс". 390042, г.Рязань, ул.Прижелезнодорожная, д.5.(Российская Федерация)

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения

ООО "Завод Технофлекс". 390042, г.Рязань, ул.Прижелезнодорожная, д.5.(Российская Федерация)

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" №133/05-П от 26.03.2008г.

№1747692

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)

Формальдегид
Этиленбензол
Предельные углеводороды
Ксилолы
Акрилонитрил
Винилацетат

Гигиенический
норматив
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
не более 0,01 (мг/куб.м)
0,002
1,0
0,2
0,03
0,15

Область применения:

для устройства кровельного ковра зданий и сооружений всех типов, гидроизоляции строительных конструкций.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:

в соответствии с ТУ 5774-001-17925162-99 с изменениями №№1-4.

Информация, наносимая на этикетку:

в соответствии с ТУ 5774-001-17925162-99 с изменениями №№1-4.

Заключение действительно до 02.04.2013 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



С.В.Сафонкин

Подпись